

941

SENSORES Y ACTUADORES

PULSADOR PARED PRESENCIA 1ª Y 2ª



Código : **9410037**

Modelo : **LLC-131**

Descripción

Periférico de habitación con pulsador de presencia de enfermera con indicador LED verde y pulsador de presencia de auxiliar con indicador LED amarillo . Permite a la enfermera indicar el inicio y / o final de su presencia en la habitación mediante el accionado del pulsador verde de presencia de enfermera, a su vez el indicador LED verde permite identificar el estado de presencia de la enfermera en la habitación. Permite al auxiliar indicar el inicio y / o final de su presencia en la habitación mediante el accionado del pulsador amarillo de presencia auxiliar, a su vez el indicador LED amarillo permite identificar el estado de presencia del personal auxiliar en la habitación. Montaje empotrado o superficial.

9410037

LLC-131

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Botón de presencia de enfermera | Color botón: verde (RAL 6018, verde amarillento) |
| | Color indicador led: verde |
| | Icono: persona 1 |
| Botón de presencia de auxiliar | Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| | Color botón: amarillo (RAL 1007, amarillo narciso) |
| | Color indicador led: amarillo |
| Botón de presencia de auxiliar | Icono: persona 12 |
| | Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| | Color botón: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| Alimentación | 24 V |
| Consumo (reposo) | 10 mA |
| Consumo (máximo) | 40 mA |
| Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 80x 80x 30 mm |
| Peso | 80g |
| Material | ABS / Policarbonato |
| Color (embellecedor) | Blanco (RAL 9001, blanco crema) |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C a 55°C |
| Protección | IP 42 |
| Montaje | Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110) |
| Normativa (Seguridad) | EN 60950-1:2006 |
| Normativa (Emisiones electromagnéticas) | EN 61000-3-3 |