

# 941 CAPTEURS

## WC TIRETTE AVEC APPEL ET ANNULATION



Code : **9410333**

Modèle : **LLC-124**

### Description

Salle de bain périphérique avec tirette d'appel de 2 m, bouton-poussoir avec indicateur LED vert et le bouton d'annulation. Permet à l'utilisateur de lancer un appel en tirant sur le cordon ou sur le bouton d'appel vert. Une fois l'appel du patient initié, l'indicateur LED vert permet d'identifier facilement l'état de l'appel. Le produit a un mécanisme anti-étranglement qui permet la séparation de la corde de traction en 2 parties en évitant les accidents. Le LLC-124 a une boule rouge à l'extrémité inférieure qui permet à l'utilisateur de localiser facilement le cordon de traction. Installation encastrée ou superficielle.

### Applications

Conçu pour être installé dans des espaces publics tels que des toilettes accessibles et des vestiaires accessibles, un appel d'assistance est transmis qui est perceptible à partir d'un point de contrôle ou d'un passage encombré.. Cette unité d'appareil appartient au système ACCURO refugium, qui est conforme à la réglementation de la construction espagnole DB-SUA9 incluse dans CTE (Código Técnico de Edificación) obligatoire depuis Décembre 2017.

9410333

LLC-124

**Specifications**

Tirette d'appel	Longueur: 2m plastique rouge
	Mécanisme anti-strangulation 6Kg
	Boule de tirette de couleur rouge (RAL 3020)
Botón d'appel	Couleur du bouton: Vert (RAL 6018)
	Couleur de l'indicateur LED: Vert
	Couleur de l'icône: blanc (RAL 9003)
Bouton d'Annulation	Couleur du bouton: Rouge(RAL 3020)
	Icône: Annulation
	Couleur de l'icône: blanc (RAL 9003)
Alimentation	24 V
Consommation (repos)	5 mA
Consommation (maximale)	20 mA
Dimensions	80x 80x 30 mm
Poids	80g
Matériau	ABS + Polycarbonate
Couleur	Blanc (RAL 9001, Blanc crème)
Température de fonctionnement	5°C à 55°C
Protection	IP 42
Montage	Encastré (avec ACC-100 / ACC-101) Saillie (avec ACC-110)
Norme (Sécurité)	EN 60065:2014
Normes (Emissions électromagnétiques)	EN 61000-6-3:2007/ A1:2012, EN 61000-6-1:2007